

Uzasadnienie

W dniu 04.10.2022r., zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru próbek wody oasenowej, PPIS w Lipnie pobrał 4 próbki w zakresie mikrobiologii, po jednej z wody wprowadzanej do niecek, po jednej z niecki rekreacyjnej, udostępnianej dla małych dzieci oraz niecki sportowej, Krytej Pływalni w Lipnie, Plac 11-go Listopada 13A.

W dniu 06.10.2022r. PPIS w Lipnie został poinformowany o stwierdzonej obecności w wodzie basenowej *Pseudomonas aeruginosa* w 2 stałych punktach (Karta zgłaszania kwestionowanych próbek wody):

- niecka basenu sportowego, środek długiej ściany od strony okien, (kod próbki 90/LI/22), przekroczenia poziomu *Pseudomonas aeruginosa* 1 jtk ± [0;8] - norma 0 jtk
- niecka basenu rekreacyjnego, środek długiej ściany od strony okien (kod próbki 91/LI/22), przekroczenia poziomu *Pseudomonas aeruginosa* 10 jtk ± [5;19] - norma 0 jtk

Stwierdzone nieprawidłowości naruszają obowiązujący przepis: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022r. poz. 1230), na podstawie którego woda na pływalniach, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 rozporządzenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 wyżej wymienionego rozporządzenia maksymalna dopuszczalna wartość *Pseudomonas aeruginosa* w wodzie na pływalniach wynosi 0jtk/100ml.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jakości wody do picia Światowej Organizacji Zdrowia, wydanie czwarte bakterie *Pseudomonas aeruginosa* mogą wywoływać różne postacie zakażeń. Przede wszystkim kolonizują one uszkodzone obszary skóry i błon śluzowych. Przez takie miejsca zakażenia drobnoustroje wnikają do organizmu, powodując inwazyjne postacie zakażenia, w tym zagrażające życiu, jak posocznica i zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. U osób korzystających z basenów i ośrodków spa woda skażona *Pseudomonas aeruginosa* najczęściej może powodować zapalenie mieszków włosowych i zapalenie ucha.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach z października 2014 r. wykrycie obecności w wodzie basenowej *Pseudomonas aeruginosa* może świadczyć o błędach konstrukcyjnych i nieodpowiednich rozwiązaniach technicznych lub niewłaściwej eksploatacji filtrów. Zgodnie z powyższym należy sprawdzić wszystkie urządzenia wchodzące w skład poszczególnych etapów uzdatniania wody, szczególnie dotyczy to filtrów. Filtry i inne instalacje wchodzące w skład systemu uzdatniania wody powinny być czyszczone, przepłukane i poddane dezynfekcji (usunięcie biofilmu). W przypadku braku poprawy jakości wody, należy wymienić złożę filtracyjne.

Kąpanie się w wodzie, w której stwierdzono obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w wyżej wymienionych ilościach może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników.

Ponowne uruchomienie niecki może nastąpić jedynie po przedstawieniu pozytywnych badań wody świadczących o wyeliminowaniu skażenia bakterią *Pseudomonas aeruginosa*.

Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego zakazu użytkowania niecki rekreacyjnej ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie /stronom/ odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a koniecznym do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich