

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione nieprawidłowe wartości parametrów fizykochemicznych stwierdzone w kontroli wewnętrznej oraz stwierdzone odchylenia od norm w badaniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie przeprowadzonych w dniach 06.11.2018r. i 22.11.2018r., mając na uwadze ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników basenu w dniu 15.11.2018r. PPIS w Lipnie wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wyegzekwowanie poprawy jakości wody w zakresie kwestionowanych parametrów. Pismem z dnia 06.12.2018r. PPIS w Lipnie zawiadomił MOSiR Lipno, że postępowanie administracyjne w sprawie niespełnienia wymagań jakościowych wody basenowej na pływalni w zakresie potencjału redox i chloru związanego nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) z uwagi na konieczność przedłożenia przez zarządzającego obiektem kontrolnych wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie do dnia 20.12.2018r. Po przedłożeniu wymaganych kontrolnych wyników badań wody PPIS w Lipnie podejmie stosowną decyzję. Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 07 stycznia 2019r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lipnie  
Mirostlaw Grzybowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy