

Jakość wody jest niezgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016) z załącznikiem nr 2 litera A i B.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione nieprawidłowe wartości parametrów fizykochemicznych stwierdzane w kontroli wewnętrznej oraz stwierdzone odchylenia od norm w badaniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie przeprowadzonych w dniu 21.05.2019r., mając na uwadze ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników basenu w dniu 27.05.2018r. PPIS w Lipnie wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wyegzekwowanie poprawy jakości wody w zakresie kwestionowanych parametrów.

W dniu 11.06.2019 do PPIS w Lipnie wpłynęły sprawozdania z badań wody z niecek basenowych pobranej w dniu 03.06.2019r. wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej. Na ich podstawie stwierdzono poprawę jakości wody w zakresie potencjału redox – 760 – 765 mV. Jednakże nadal utrzymuje się zawyżony poziom chloru związanego w niecce basenu sportowego - 0,35 mg/l i niecce basenu rekreacyjnego - 0,37 mg/l. Wody wprowadzanej do niecek basenowych nie badano. Nie badano również poziomu chloroformu.

W związku z powyższym PPIS w Lipnie w dniu 18.06.2019r. wydał decyzję administracyjną nr 111/19 ustalając termin doprowadzenia jakości wody w pływalni w zakresie chloru związanego i chloroformu do wartości określonych w załączniku nr 2 litera B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w terminie do dnia 31.08.2019r.

W ocenianym okresie nie stwierdzano przekroczeń norm mikrobiologicznych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Mirostaw Grzybowski

Otrzymują:

- ① Adresat
2. Aa

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy